

Numer zapytania	Z43/3914/1
Tytuł zapytania	Wykonanie modernizacji instalacji pary dla zakładu Bahlsen w Skawinie
Kupiec prowadzący:	Chorąży, Sebastian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-09-21 14:03:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-09-21 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-10-10 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-10-05 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Tematem przetargu jest wykonanie modernizacji instalacji pary w zakładzie Bahlsen w Skawinie, w ramach której należy:

- Zakupić oraz zamontować trzy zawory kołnierzowe o średnicy DN 100
- Wykonać spust kondensatu wraz z montażem zaworu o średnicy nie mniejszej niż DN15
- Zakupić oraz zamontować nowy zawór bezpieczeństwa
- Zamontować filtr siatkowy skośny DN100
- Zdemontować oraz zamontować istniejący zawór redukcyjny
- Wymienić istniejący rurociąg DN100 i wykonać izolację o grubości minimum 70mm w płaszczu (stal ocynkowana lub aluminium)

Ograniczenia:

Usługa powinna zostać wykonana oraz odebrana w roku 2022, a faktura wystawiona do 20 grudnia 2022.

Prace powinny być wykonywane w okresie weekendowym, z możliwością pracy w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Dodatkowo wymiana jednego z zaworów DN100 musi się odbyć w niedzielę ze względu na konieczność odcięcia sąsiedniego zakładu.

Pod uwagę będą brani jedynie dostawcy po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Na wizję lokalną proszę się umawiać telefonicznie pod numerem: 660 567 951

Pozdrawiam,

Sebastian Chorąży

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	IMG_20220905_155441455.jpg
2.	IMG_20220905_155427601.jpg
3.	IMG_20220905_155430206.jpg
4.	IMG_20220905_155417650.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie modernizacji instalacji pary dla zakładu Bahlsen w Skawinie		1	szt.	Projekty techniczne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie